

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,54	15,43	5,10		1		1			Β		
	01:00	19,63	14,60	5,03				1			Β	1	
	02:00	18,72	13,54	5,18				1			Β	1	
	03:00	17,97	12,94	5,04				1			Β	1	
	04:00	17,60	13,38	4,22				1			Β	1	
	05:00	17,92	14,12	3,80				1			Β	1	
	06:00	19,38	16,75	2,63			1	1			Β		
	07:00	21,88	20,75	1,13			1	1			Β		
	08:00	23,28	22,87	0,41			1	1			Β		
	09:00	23,50	23,37	0,13			1	1			Β		
	10:00	23,88	23,83	0,05			1	1			Β		
	11:00	24,23	24,04	0,19			1	1			Β		
	12:00	24,41	24,05	0,36			1	1			Β		
	13:00	24,55	24,20	0,35			1	1			Β		
	14:00	24,98	24,48	0,50		1	1	1			Β		
	15:00	25,43	24,40	1,03		1	1	1			Β		
	16:00	26,83	25,56	1,27		1	1	1			Β		
	17:00	28,72	26,62	2,10		1	1	1			Β		
	18:00	29,02	25,59	3,43		1	1	1			Β		
	19:00	29,59	25,13	4,46		1	1	1			Β		
	20:00	30,01	25,50	4,51		1	1	1			Β		
	21:00	29,39	24,88	4,51		1	1	1			Β		
	22:00	25,56	21,26	4,29			1	1			Β		
	23:00	22,11	17,53	4,58			1	1			Β		

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης