

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	18,44	17,47	0,97	1		1						
	01:00	16,85	14,70	2,15	1		1						
	02:00	16,05	12,37	3,68			1					1	
	03:00	15,67	10,36	5,31			1					1	
	04:00	15,71	10,21	5,50			1					1	
	05:00	16,81	10,93	5,88			1					1	
	06:00	18,90	12,28	6,61			1					1	
	07:00	21,82	14,18	7,64			1					1	
	08:00	24,26	15,77	8,49			1	1					
	09:00	26,27	17,07	9,19			1	1					
	10:00	27,56	18,29	9,27			1	1					
	11:00	28,50	19,50	9,01			1	1					
	12:00	29,08	20,47	8,61			1	1					
	13:00	29,17	20,76	8,41			1	1					
	14:00	28,85	20,68	8,17			1	1					
	15:00	28,62	20,67	7,95			1	1					
	16:00	28,53	20,59	7,94			1	1					
	17:00	29,00	20,23	8,77			1	1					
	18:00	30,73	21,26	9,47			1	1					
	19:00	31,47	21,77	9,69			1	1					
	20:00	31,24	21,60	9,64			1	1					
	21:00	29,63	20,05	9,58			1	1					
	22:00	27,42	18,02	9,40			1	1					
	23:00	24,41	15,86	8,54			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης