

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	14,85	9,65	5,20		1							1
	01:00	13,32	8,66	4,66		1							1
	02:00	12,18	8,48	3,70		1							1
	03:00	11,42	8,48	2,94		1							1
	04:00	11,31	8,64	2,67		1							1
	05:00	11,99	9,67	2,32		1							1
	06:00	13,31	11,21	2,10		1							1
	07:00	13,77	12,39	1,38		1							1
	08:00	13,92	12,94	0,98	1	1							
	09:00	13,84	13,27	0,57	1	1							
	10:00	13,57	13,19	0,39	1	1							
	11:00	13,40	12,99	0,41	1	1							
	12:00	13,29	12,63	0,66	1	1							
	13:00	13,52	12,87	0,65	1	1							
	14:00	13,27	12,64	0,63	1	1							
	15:00	13,18	12,73	0,45	1	1							
	16:00	14,24	14,24	0,00	1	1							
	17:00	15,22	15,15	0,07	1	1							
	18:00	16,79	16,66	0,13	1	1							
	19:00	18,78	18,60	0,19	1	1							1
	20:00	20,88	20,66	0,21	1	1							1
	21:00	20,39	19,95	0,44	1	1							1
	22:00	18,87	18,18	0,68	1	1							1
	23:00	16,33	15,60	0,73	1	1							1

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης