

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,41	15,88	4,53			1	1			8		
	01:00	19,44	15,25	4,19				1			8	1	
	02:00	18,44	14,22	4,22				1			8	1	
	03:00	17,53	12,77	4,77				1			8	1	
	04:00	16,93	12,08	4,86				1			8	1	
	05:00	16,92	12,24	4,69				1			8	1	
	06:00	17,92	13,88	4,04		1		1			8		
	07:00	20,03	16,10	3,93		1		1			8		
	08:00	21,57	18,16	3,41		1		1			8		
	09:00	22,24	19,17	3,08		1		1			8		
	10:00	22,82	19,41	3,40		1		1			8		
	11:00	23,19	19,52	3,67		1		1			8		
	12:00	23,28	19,97	3,31		1		1			8		
	13:00	23,31	20,66	2,65		1		1			8		
	14:00	23,13	20,70	2,43		1		1			8		
	15:00	24,52	24,16	0,36		1	1	1			8		
	16:00	25,97	25,71	0,26		1	1	1			8		
	17:00	29,01	28,98	0,04		1	1	1			8		
	18:00	29,92	29,83	0,09		1	1	1			8		
	19:00	30,39	30,30	0,09		1	1	1			8		
	20:00	30,54	30,42	0,12		1	1	1			8		
	21:00	29,84	29,71	0,13		1	1	1			8		
	22:00	25,90	25,76	0,14		1	1	1			8		
	23:00	22,30	22,16	0,14		1		1			8		

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης