

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	19,76	12,84	6,91				1				1	
	01:00	18,39	11,95	6,44				1				1	
	02:00	17,45	11,34	6,11				1				1	
	03:00	16,85	10,95	5,90				1				1	
	04:00	16,81	10,93	5,88				1				1	
	05:00	17,92	11,65	6,27				1				1	
	06:00	20,47	13,30	7,16				1				1	
	07:00	24,24	15,75	8,48		1		1					
	08:00	27,16	17,65	9,50		1		1					
	09:00	29,01	19,22	9,80		1		1					
	10:00	29,61	19,95	9,66	1	1		1					
	11:00	29,13	19,55	9,58	1	1		1					
	12:00	28,97	19,29	9,68	1	1		1					
	13:00	28,72	18,90	9,82	1	1		1					
	14:00	28,12	18,88	9,24	1	1		1					
	15:00	28,61	18,88	9,74	1	1		1					
	16:00	29,73	19,92	9,81	1	1		1					
	17:00	31,68	21,87	9,81	1	1		1					
	18:00	33,29	23,52	9,78	1	1		1					
	19:00	33,79	24,11	9,68	1	1		1					
	20:00	33,43	23,75	9,68	1	1		1					
	21:00	31,76	22,14	9,62	1	1		1					
	22:00	29,39	19,80	9,59	1	1		1					
	23:00	26,47	17,21	9,27		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης