

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	13,64	12,85	0,79		1							1
	01:00	12,59	11,68	0,91		1							1
	02:00	11,95	10,97	0,98		1							1
	03:00	11,75	10,77	0,98		1							1
	04:00	12,22	11,05	1,17		1							1
	05:00	13,47	12,05	1,42		1							1
	06:00	15,50	13,89	1,61	1	1							
	07:00	16,73	14,88	1,86	1	1							
	08:00	16,72	14,18	2,54	1	1							
	09:00	16,37	13,53	2,84	1	1							
	10:00	15,62	12,83	2,78	1	1							
	11:00	14,95	11,98	2,97	1	1							
	12:00	14,53	11,64	2,89	1	1							
	13:00	14,35	11,64	2,71	1	1							
	14:00	18,59	14,72	3,87	1	1							
	15:00	17,31	12,90	4,41	1	1							
	16:00	16,44	12,04	4,40	1	1							
	17:00	16,78	12,36	4,42	1	1							
	18:00	17,84	13,16	4,68	1	1							
	19:00	19,84	15,26	4,57	1	1							1
	20:00	22,06	17,50	4,56	1	1							1
	21:00	21,55	17,22	4,33	1	1							1
	22:00	19,94	16,10	3,85	1	1							1
	23:00	17,36	13,93	3,43	1	1							

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης