

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	20,27	15,65	4,62		1	1						
	01:00	19,10	15,18	3,91		1	1						
	02:00	18,25	14,77	3,49		1	1						
	03:00	17,79	14,51	3,28		1	1						
	04:00	17,84	14,79	3,05		1	1						
	05:00	18,67	15,59	3,08		1	1						
	06:00	20,53	17,34	3,19		1	1						
	07:00	22,01	19,17	2,84			1	1					
	08:00	22,18	19,55	2,63			1	1					
	09:00	22,23	18,95	3,28			1	1					
	10:00	21,96	18,20	3,75			1	1					
	11:00	21,65	18,09	3,55			1	1					
	12:00	21,49	18,04	3,44			1	1					
	13:00	21,66	18,10	3,55			1	1					
	14:00	22,04	17,79	4,25			1	1					
	15:00	22,67	18,10	4,56			1	1					
	16:00	23,86	19,20	4,66			1	1					
	17:00	26,08	21,66	4,42			1	1					
	18:00	28,55	24,42	4,13		1	1	1					
	19:00	29,10	25,03	4,06		1	1	1					
	20:00	29,16	25,29	3,88		1	1	1					
	21:00	28,34	24,72	3,62		1	1	1					
	22:00	26,45	22,22	4,23			1	1					
	23:00	22,87	17,56	5,31			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης