

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	14,00	11,02	2,98		1							1
	01:00	12,96	9,79	3,16		1							1
	02:00	12,24	8,83	3,40		1							1
	03:00	11,87	8,48	3,39		1							1
	04:00	12,15	8,48	3,67		1							1
	05:00	13,08	9,25	3,83		1							1
	06:00	14,56	11,26	3,30		1							1
	07:00	14,98	12,16	2,82		1							1
	08:00	15,48	12,88	2,59	1	1							
	09:00	15,75	13,10	2,65	1	1							
	10:00	15,73	12,94	2,79	1	1							
	11:00	15,73	12,91	2,81	1	1							
	12:00	16,22	13,15	3,08	1	1							
	13:00	16,35	13,31	3,04	1	1							
	14:00	16,12	13,34	2,78	1	1							
	15:00	16,09	13,73	2,35	1	1							
	16:00	16,40	14,28	2,12	1	1							
	17:00	16,87	14,31	2,56	1	1							
	18:00	17,73	15,01	2,72	1	1							
	19:00	18,86	15,92	2,94	1	1							
	20:00	19,84	16,26	3,58	1	1							
	21:00	18,83	15,06	3,77	1	1							
	22:00	16,97	13,39	3,58	1	1							
	23:00	14,56	10,96	3,60		1							1

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης