

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	19,26	13,90	5,35				1				1	
	01:00	18,26	13,40	4,86				1				1	
	02:00	17,56	13,34	4,22				1				1	
	03:00	17,16	13,44	3,72				1				1	
	04:00	17,14	13,86	3,27				1				1	
	05:00	17,67	13,89	3,78				1				1	
	06:00	19,01	14,78	4,23				1				1	
	07:00	20,01	15,72	4,29		1		1					
	08:00	20,30	15,79	4,51		1		1					
	09:00	20,61	15,85	4,77		1		1					
	10:00	20,63	15,90	4,74		1		1					
	11:00	20,43	15,74	4,69		1		1					
	12:00	20,22	15,66	4,57		1		1					
	13:00	20,19	15,61	4,57		1		1					
	14:00	20,18	15,83	4,34		1		1					
	15:00	25,95	22,73	3,23			1	1					
	16:00	26,65	24,16	2,49			1	1					
	17:00	28,13	25,25	2,88	1		1	1					
	18:00	30,32	27,44	2,88	1		1	1					
	19:00	30,86	28,20	2,66	1		1	1					
	20:00	30,64	28,89	1,74	1		1	1					
	21:00	29,27	27,71	1,56	1		1	1					
	22:00	26,67	24,99	1,68	1		1	1					
	23:00	22,85	21,96	0,88			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης