

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	17,38	11,78	5,60		1							1
	01:00	16,17	10,51	5,66		1							1
	02:00	15,25	9,91	5,34		1							1
	03:00	14,70	9,56	5,15		1							1
	04:00	14,89	9,68	5,21		1							1
	05:00	16,17	10,85	5,33		1							1
	06:00	18,71	13,38	5,33		1	1						
	07:00	21,58	14,90	6,68		1	1						
	08:00	23,14	15,45	7,69		1	1						
	09:00	23,84	16,96	6,87		1	1						
	10:00	23,70	18,52	5,18		1	1						
	11:00	22,93	18,45	4,48		1	1						
	12:00	22,18	18,42	3,76		1	1						
	13:00	21,75	17,90	3,85		1	1						
	14:00	21,47	17,44	4,03		1	1						
	15:00	21,12	17,09	4,04		1	1						
	16:00	21,50	16,69	4,81		1	1						
	17:00	22,72	17,90	4,82		1	1						
	18:00	24,66	19,01	5,65		1	1						
	19:00	27,38	21,66	5,72		1	1						1
	20:00	28,90	22,10	6,80		1	1						1
	21:00	28,05	20,06	8,00		1	1						1
	22:00	25,81	17,49	8,32		1	1						1
	23:00	22,59	14,68	7,91		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης