

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Δ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,79	15,47	8,33			1	1					
	01:00	22,49	14,62	7,87			1	1					
	02:00	21,27	13,83	7,44				1				1	
	03:00	20,13	13,09	7,05				1				1	
	04:00	19,34	12,57	6,77				1				1	
	05:00	19,29	12,54	6,75				1				1	
	06:00	20,62	13,40	7,22				1				1	
	07:00	23,54	15,30	8,24			1	1					
	08:00	26,91	18,20	8,71			1	1					
	09:00	29,35	20,69	8,66			1	1					
	10:00	30,84	22,33	8,51			1	1					
	11:00	31,51	23,22	8,29			1	1					
	12:00	31,82	23,68	8,14			1	1					
	13:00	31,62	23,42	8,20			1	1					
	14:00	31,48	23,17	8,31			1	1					
	15:00	31,96	23,54	8,42			1	1					
	16:00	32,93	24,46	8,47		1	1	1					
	17:00	34,43	25,83	8,59		1	1	1					
	18:00	36,16	27,52	8,64		1	1	1					
	19:00	36,16	27,34	8,82		1	1	1					
	20:00	35,40	26,54	8,86		1	1	1					
	21:00	33,54	24,67	8,87		1	1	1					
	22:00	30,81	21,94	8,87		1	1	1					
	23:00	27,27	18,45	8,82		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης