

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	17,28	12,05	5,23			1					1	
	01:00	16,10	10,58	5,52			1					1	
	02:00	15,31	9,95	5,36			1					1	
	03:00	14,93	9,70	5,22			1					1	
	04:00	15,16	9,85	5,31			1					1	
	05:00	16,25	10,56	5,69			1					1	
	06:00	18,35	12,09	6,26			1					1	
	07:00	19,98	13,74	6,24		1	1						
	08:00	20,48	13,61	6,86		1	1						
	09:00	20,91	13,59	7,32		1	1						
	10:00	20,71	13,46	7,25		1	1						
	11:00	20,13	13,38	6,75		1	1						
	12:00	19,95	13,38	6,57		1	1						
	13:00	19,91	13,38	6,53		1	1						
	14:00	20,08	13,38	6,70		1	1						
	15:00	20,71	13,46	7,25		1	1						
	16:00	21,70	14,10	7,59		1	1						
	17:00	23,62	15,59	8,03		1	1						
	18:00	26,59	19,13	7,46			1	1					
	19:00	27,78	20,14	7,64			1	1					
	20:00	28,09	20,27	7,82			1	1					
	21:00	27,13	19,36	7,77			1	1					
	22:00	24,56	16,99	7,57			1	1					
	23:00	21,01	13,65	7,35			1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης