

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,52	16,61	6,91		1		1					
	01:00	22,17	16,57	5,61		1		1					
	02:00	21,22	16,61	4,61		1		1					
	03:00	20,50	16,29	4,20		1		1					
	04:00	20,42	15,94	4,48		1		1					
	05:00	21,49	16,50	4,99		1		1					
	06:00	24,44	19,17	5,27		1		1					
	07:00	29,12	23,82	5,30		1	1	1					
	08:00	32,42	26,39	6,03		1	1	1					
	09:00	33,97	27,47	6,50		1	1	1					
	10:00	33,91	28,31	5,60		1	1	1					
	11:00	33,19	27,99	5,20		1	1	1					
	12:00	32,75	27,70	5,04		1	1	1					
	13:00	32,49	27,94	4,55		1	1	1					
	14:00	32,40	28,15	4,25		1	1	1					
	15:00	32,95	28,55	4,40		1	1	1					
	16:00	33,99	29,87	4,11		1	1	1					
	17:00	36,23	32,64	3,59	1	1	1	1					
	18:00	38,35	35,44	2,90	1	1	1	1					
	19:00	38,49	36,07	2,41	1	1	1	1					
	20:00	37,79	35,50	2,29	1	1	1	1					
	21:00	35,51	32,99	2,52	1	1	1	1					
	22:00	32,19	29,24	2,95		1	1	1					
	23:00	28,76	25,17	3,58		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ AMANH βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης