

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,04	21,31	2,73			1	1					
	01:00	22,72	20,24	2,49			1	1					
	02:00	21,66	18,80	2,86			1	1					
	03:00	20,89	17,94	2,94			1	1					
	04:00	20,78	18,11	2,67			1	1					
	05:00	21,84	19,58	2,26			1	1					
	06:00	24,83	23,02	1,80			1	1					
	07:00	29,15	27,92	1,23		1	1	1					
	08:00	30,78	30,35	0,43		1	1	1					
	09:00	30,67	30,47	0,21		1	1	1					
	10:00	30,37	30,30	0,07		1	1	1					
	11:00	30,04	30,03	0,01		1	1	1					
	12:00	29,84	29,84	0,00		1	1	1					
	13:00	29,84	29,83	0,00		1	1	1					
	14:00	29,86	29,84	0,02		1	1	1					
	15:00	45,53	45,40	0,12	1	1	1	1				1	
	16:00	45,64	45,64	0,00	1	1	1	1				1	
	17:00	46,00	46,00	0,00	1	1	1	1				1	1
	18:00	45,87	45,87	0,00	1	1	1	1				1	1
	19:00	44,97	44,97	0,00	1	1	1	1				1	1
	20:00	43,57	43,57	0,00	1	1	1	1				1	
	21:00	40,49	40,49	0,00	1	1	1	1					
	22:00	36,80	36,80	0,00	1	1	1	1					
	23:00	33,50	33,50	0,01		1	1	1					

Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης