

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	16,52	10,74	5,78		1						1	
	01:00	15,46	10,05	5,41		1						1	
	02:00	14,70	9,55	5,14		1						1	
	03:00	14,23	9,25	4,98		1						1	
	04:00	14,26	9,27	4,99		1						1	
	05:00	15,04	9,77	5,26		1						1	
	06:00	16,73	10,88	5,86		1						1	
	07:00	18,61	12,09	6,51		1						1	
	08:00	19,41	12,62	6,79			1					1	
	09:00	19,48	12,66	6,82			1					1	
	10:00	19,68	12,79	6,89			1					1	
	11:00	19,74	12,83	6,91			1					1	
	12:00	19,49	12,67	6,82			1					1	
	13:00	19,01	12,36	6,65			1					1	
	14:00	18,49	12,02	6,47			1					1	
	15:00	25,98	16,89	9,09		1	1						
	16:00	26,64	17,32	9,32		1	1						
	17:00	27,72	18,02	9,70		1	1						
	18:00	29,39	19,10	10,29		1	1						
	19:00	29,57	19,22	10,35		1	1						
	20:00	28,75	18,69	10,06		1	1						
	21:00	26,42	17,18	9,25		1	1						
	22:00	22,21	14,44	7,77		1	1						
	23:00	17,47	11,36	6,11		1						1	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης