

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,85	22,85	0,00			1	1					
	01:00	21,28	21,27	0,00			1	1					
	02:00	20,12	20,02	0,09			1	1					
	03:00	19,26	18,45	0,81			1	1					
	04:00	18,88	17,37	1,51			1	1					
	05:00	19,71	17,82	1,88			1	1					
	06:00	22,28	20,14	2,14			1	1					
	07:00	26,19	23,67	2,52			1	1					
	08:00	28,26	25,27	2,99		1	1	1					
	09:00	29,50	25,80	3,70		1	1	1					
	10:00	30,31	25,49	4,82		1	1	1					
	11:00	30,77	24,87	5,90		1	1	1					
	12:00	30,67	24,14	6,53		1	1	1					
	13:00	30,57	23,57	6,99		1	1	1					
	14:00	30,41	23,74	6,68		1	1	1					
	15:00	30,73	24,61	6,12		1	1	1					
	16:00	31,12	25,52	5,61		1	1	1					
	17:00	32,15	26,26	5,89		1	1	1					
	18:00	33,75	26,92	6,84		1	1	1					
	19:00	34,27	27,85	6,42		1	1	1					
	20:00	34,04	27,95	6,09		1	1	1					
	21:00	32,20	25,94	6,25		1	1	1					
	22:00	28,83	22,74	6,08			1	1					
	23:00	25,05	18,91	6,14			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης