

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	14,93	9,71	5,23		1						1	
	01:00	14,34	9,32	5,02		1						1	
	02:00	13,56	8,81	4,74		1						1	
	03:00	12,72	8,48	4,24		1						1	
	04:00	12,13	8,48	3,65		1						1	
	05:00	12,34	8,48	3,86		1						1	
	06:00	13,96	9,07	4,89		1						1	
	07:00	16,24	10,56	5,68			1					1	
	08:00	17,51	11,38	6,13			1					1	
	09:00	18,52	12,37	6,16			1					1	
	10:00	19,38	13,90	5,48			1					1	
	11:00	19,88	15,02	4,86			1					1	
	12:00	20,18	15,55	4,64			1					1	
	13:00	20,22	16,07	4,14		1	1						
	14:00	20,05	16,81	3,24		1	1						
	15:00	27,42	24,47	2,95	1	1	1						
	16:00	27,94	25,09	2,85	1	1	1						
	17:00	28,38	25,89	2,49	1	1	1						
	18:00	29,46	27,88	1,58	1	1	1						
	19:00	28,78	27,37	1,40	1	1	1						
	20:00	26,25	24,81	1,44	1	1	1						
	21:00	22,13	20,67	1,47		1	1						
	22:00	16,49	14,90	1,59		1	1						
	23:00	15,98	13,60	2,38		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης