

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,58	18,27	6,31		1		1					
	01:00	22,98	16,83	6,14		1		1					
	02:00	21,77	15,83	5,93		1		1					
	03:00	20,95	15,23	5,72		1		1					
	04:00	20,68	15,52	5,16		1		1					
	05:00	21,32	17,26	4,06		1		1					
	06:00	23,21	19,91	3,30		1		1					
	07:00	25,98	23,11	2,87		1	1	1					
	08:00	27,87	25,64	2,23		1	1	1					
	09:00	29,21	26,93	2,28		1	1	1					
	10:00	30,35	27,92	2,43		1	1	1					
	11:00	30,77	28,62	2,15		1	1	1					
	12:00	30,88	29,21	1,67		1	1	1					
	13:00	30,55	28,96	1,59		1	1	1					
	14:00	29,94	28,16	1,78		1	1	1					
	15:00	29,90	28,27	1,63		1	1	1					
	16:00	30,63	28,67	1,96		1	1	1					
	17:00	32,70	30,14	2,55		1	1	1					
	18:00	34,31	31,55	2,76		1	1	1				1	
	19:00	34,52	32,01	2,50		1	1	1				1	
	20:00	34,21	31,98	2,23		1	1	1				1	
	21:00	32,77	30,92	1,86		1	1	1					
	22:00	30,14	28,44	1,71		1	1	1					
	23:00	26,35	24,79	1,56		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης