

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	15,90	12,12	3,79		1						1	
	01:00	14,65	10,34	4,30		1						1	
	02:00	13,71	9,86	3,85		1						1	
	03:00	13,16	9,08	4,08		1						1	
	04:00	13,09	8,85	4,24		1						1	
	05:00	13,72	9,26	4,46		1						1	
	06:00	15,23	9,97	5,26		1						1	
	07:00	16,46	11,27	5,19			1					1	
	08:00	16,77	11,86	4,91			1					1	
	09:00	16,93	11,50	5,43			1					1	
	10:00	16,84	10,95	5,89			1					1	
	11:00	16,65	10,99	5,65			1					1	
	12:00	16,86	11,51	5,34			1					1	
	13:00	16,70	11,54	5,16			1					1	
	14:00	16,41	11,36	5,05			1					1	
	15:00	16,17	10,63	5,54			1					1	
	16:00	16,35	10,80	5,55			1					1	
	17:00	17,57	12,35	5,23			1					1	
	18:00	20,09	15,50	4,60		1	1						
	19:00	21,86	17,34	4,52		1	1						
	20:00	22,60	17,34	5,26		1	1						
	21:00	22,00	15,05	6,95		1	1						
	22:00	20,43	13,38	7,06		1	1						
	23:00	17,57	11,42	6,15		1						1	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης