

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	17,09	14,33	2,77			1						1
	01:00	15,58	11,95	3,63			1						1
	02:00	15,06	11,18	3,88			1						1
	03:00	14,72	11,18	3,54			1						1
	04:00	14,97	11,40	3,57			1						1
	05:00	16,10	12,70	3,40			1						1
	06:00	18,12	15,48	2,64			1						1
	07:00	19,21	17,88	1,33		1	1						
	08:00	19,17	18,73	0,43		1	1						
	09:00	19,28	18,99	0,29		1	1						
	10:00	18,96	18,77	0,19		1	1						
	11:00	18,47	18,35	0,13		1	1						
	12:00	17,68	17,58	0,10		1	1						
	13:00	17,05	16,95	0,09		1	1						
	14:00	16,86	16,13	0,73		1	1						
	15:00	16,86	15,23	1,62		1	1						
	16:00	17,09	15,25	1,84		1	1						
	17:00	18,17	16,50	1,67		1	1						
	18:00	20,17	18,65	1,52		1	1						
	19:00	23,59	22,35	1,24	1	1	1						
	20:00	26,26	25,11	1,15	1	1	1						
	21:00	26,23	25,06	1,17	1	1	1						
	22:00	24,36	23,31	1,05	1	1	1						
	23:00	20,93	19,90	1,03		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης