

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,38	17,43	1,94		1		1					
	01:00	18,40	15,63	2,77				1				1	
	02:00	17,49	14,96	2,53				1				1	
	03:00	16,82	13,00	3,82				1				1	
	04:00	16,73	12,25	4,47				1				1	
	05:00	17,54	12,45	5,09				1				1	
	06:00	19,68	14,26	5,42		1		1					
	07:00	23,06	17,75	5,31		1		1					
	08:00	25,43	20,37	5,05		1		1					
	09:00	26,51	22,04	4,47		1	1	1					
	10:00	27,22	22,98	4,25		1	1	1					
	11:00	27,43	23,27	4,16		1	1	1					
	12:00	27,09	23,12	3,96		1	1	1					
	13:00	26,78	22,85	3,93		1	1	1					
	14:00	27,30	23,50	3,80		1	1	1					
	15:00	27,70	24,69	3,02		1	1	1					
	16:00	29,04	26,51	2,53		1	1	1					
	17:00	31,10	28,36	2,74		1	1	1					
	18:00	31,47	27,79	3,69		1	1	1					
	19:00	31,58	26,82	4,76		1	1	1					
	20:00	31,61	25,94	5,67		1	1	1					
	21:00	30,90	23,95	6,95		1	1	1					
	22:00	26,31	18,97	7,34		1		1					
	23:00	23,28	16,20	7,07		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης