

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,56	21,03	1,53		1	1	1					
	01:00	21,08	19,51	1,57		1		1					
	02:00	19,97	18,32	1,65		1		1					
	03:00	19,22	17,64	1,58		1		1					
	04:00	18,97	17,56	1,42		1		1					
	05:00	19,56	18,12	1,44		1		1					
	06:00	21,30	19,62	1,68		1		1					
	07:00	23,83	21,90	1,93		1	1	1					
	08:00	25,57	23,69	1,87		1	1	1					
	09:00	26,79	24,69	2,10		1	1	1					
	10:00	27,84	25,54	2,30		1	1	1					
	11:00	28,23	26,02	2,21		1	1	1					
	12:00	28,33	26,26	2,07		1	1	1					
	13:00	28,03	26,31	1,72		1	1	1					
	14:00	27,47	25,88	1,59		1	1	1					
	15:00	27,43	27,30	0,13		1	1	1					
	16:00	28,10	28,03	0,07		1	1	1					
	17:00	30,00	29,95	0,04		1	1	1					
	18:00	31,48	31,47	0,01		1	1	1				1	
	19:00	31,67	31,66	0,01		1	1	1				1	
	20:00	31,39	31,38	0,00		1	1	1				1	
	21:00	30,07	30,07	0,00		1	1	1					
	22:00	27,66	27,65	0,00		1	1	1					
	23:00	24,17	24,17	0,00		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης