

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	16,15	10,50	5,65		1						1	
	01:00	14,79	9,61	5,18		1						1	
	02:00	13,70	8,90	4,79		1						1	
	03:00	12,98	8,48	4,50		1						1	
	04:00	12,67	8,48	4,19		1						1	
	05:00	12,94	8,48	4,46		1						1	
	06:00	13,97	9,08	4,89		1						1	
	07:00	14,76	9,59	5,16		1						1	
	08:00	14,90	9,68	5,21		1						1	
	09:00	15,00	9,75	5,25			1					1	
	10:00	15,12	9,83	5,29			1					1	
	11:00	15,49	10,07	5,42			1					1	
	12:00	16,25	10,56	5,69			1					1	
	13:00	16,62	10,81	5,82			1					1	
	14:00	16,24	10,56	5,68			1					1	
	15:00	18,87	12,26	6,60			1					1	
	16:00	16,93	11,00	5,93			1					1	
	17:00	19,82	12,88	6,94			1					1	
	18:00	23,51	15,28	8,23		1	1						
	19:00	26,50	17,33	9,17		1	1						
	20:00	26,94	18,39	8,55		1	1						
	21:00	25,10	17,84	7,26		1	1						
	22:00	21,84	16,16	5,68		1	1						
	23:00	17,40	13,28	4,11			1					1	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης