

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,26	25,26	0,00		1	1	1					
	01:00	23,61	23,61	0,00		1	1	1					
	02:00	22,36	22,36	0,00		1	1	1					
	03:00	21,53	21,52	0,00		1	1	1					
	04:00	21,25	21,25	0,00		1	1	1					
	05:00	21,91	21,91	0,00		1	1	1					
	06:00	23,85	23,85	0,00		1	1	1					
	07:00	26,69	26,69	0,00		1	1	1					
	08:00	28,64	28,64	0,00		1	1	1					
	09:00	30,01	30,01	0,00		1	1	1					
	10:00	31,18	31,18	0,00		1	1	1				1	
	11:00	31,62	31,62	0,00		1	1	1				1	
	12:00	31,73	31,72	0,00		1	1	1				1	
	13:00	31,39	31,39	0,00		1	1	1				1	
	14:00	30,76	30,76	0,00		1	1	1				1	
	15:00	30,72	30,72	0,00		1	1	1				1	
	16:00	31,47	31,47	0,00		1	1	1				1	
	17:00	33,60	33,60	0,00		1	1	1				1	
	18:00	35,26	35,26	0,00	1	1	1	1					
	19:00	35,47	35,47	0,00	1	1	1	1					
	20:00	35,16	35,16	0,00	1	1	1	1					
	21:00	33,68	33,68	0,00	1	1	1	1					
	22:00	30,97	30,97	0,00		1	1	1					
	23:00	27,07	27,07	0,00		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης