

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	16,06	13,24	2,82			1					1	
	01:00	14,79	13,20	1,59			1					1	
	02:00	13,85	12,96	0,89			1					1	
	03:00	13,29	12,83	0,46			1					1	
	04:00	13,22	12,84	0,38			1					1	
	05:00	13,85	13,51	0,34			1					1	
	06:00	15,38	15,11	0,26			1					1	
	07:00	16,63	16,43	0,20		1	1						
	08:00	16,94	16,65	0,29		1	1						
	09:00	17,10	16,84	0,26		1	1						
	10:00	17,01	16,64	0,37		1	1						
	11:00	16,81	16,36	0,45		1	1						
	12:00	17,02	16,37	0,65		1	1						
	13:00	16,86	16,19	0,67		1	1						
	14:00	16,57	15,64	0,93		1	1						
	15:00	16,33	15,26	1,07		1	1						
	16:00	16,51	15,40	1,11		1	1						
	17:00	17,75	16,71	1,04		1	1						
	18:00	20,29	19,75	0,55		1	1						
	19:00	22,08	21,45	0,63		1	1					1	
	20:00	22,83	22,06	0,77		1	1					1	
	21:00	22,22	21,47	0,75		1	1					1	
	22:00	20,64	19,75	0,89		1	1						
	23:00	17,74	16,59	1,15		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης