

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,65	17,81	2,84		1		1					
	01:00	18,91	15,82	3,09		1		1					
	02:00	17,91	14,34	3,56		1		1					
	03:00	17,30	13,41	3,89		1		1					
	04:00	17,25	13,43	3,82		1		1					
	05:00	18,22	14,30	3,92		1		1					
	06:00	21,39	17,56	3,83		1		1					
	07:00	24,66	20,78	3,88		1	1	1					
	08:00	25,45	21,54	3,91		1	1	1					
	09:00	25,70	21,41	4,28		1	1	1					
	10:00	25,53	21,03	4,50		1	1	1					
	11:00	24,98	20,62	4,36		1	1	1					
	12:00	24,38	20,62	3,76		1	1	1					
	13:00	24,22	20,62	3,60		1	1	1					
	14:00	24,88	20,62	4,27		1	1	1					
	15:00	26,66	22,43	4,24		1	1	1					
	16:00	27,68	22,63	5,05		1	1	1					
	17:00	29,58	22,84	6,74		1	1	1					
	18:00	31,62	23,33	8,30		1	1	1					
	19:00	32,39	23,25	9,14		1	1	1					
	20:00	32,40	23,13	9,27		1	1	1					
	21:00	31,55	22,03	9,52		1	1	1					
	22:00	29,21	19,38	9,84		1		1					
	23:00	26,38	17,15	9,23		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης