

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	16,43	10,68	5,75			1					1	
	01:00	15,28	9,93	5,35			1					1	
	02:00	14,56	9,46	5,10			1						
	03:00	14,32	9,31	5,01			1						
	04:00	14,79	9,61	5,18			1						
	05:00	16,29	10,59	5,70			1					1	
	06:00	18,87	12,27	6,61			1					1	
	07:00	20,98	13,64	7,34		1	1						
	08:00	21,88	14,22	7,66		1	1						
	09:00	22,32	14,51	7,81		1	1						
	10:00	23,05	14,98	8,07		1	1						
	11:00	23,10	15,02	8,09		1	1						
	12:00	22,89	14,88	8,01		1	1						
	13:00	22,63	14,71	7,92		1	1						
	14:00	22,35	14,53	7,82		1	1						
	15:00	22,45	14,59	7,86		1	1						
	16:00	23,50	15,27	8,22		1	1						
	17:00	25,88	16,82	9,06		1	1						
	18:00	29,11	19,15	9,96	1	1	1						
	19:00	30,59	20,54	10,05	1	1	1						
	20:00	30,69	20,76	9,93	1	1	1						
	21:00	29,28	19,88	9,41	1	1	1						
	22:00	26,41	17,65	8,76		1	1						
	23:00	22,69	14,75	7,94		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης