

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	16,60	16,39	0,21		1	1						
	01:00	15,41	15,18	0,23		1	1						
	02:00	14,65	14,45	0,19			1					1	
	03:00	14,32	14,22	0,10			1					1	
	04:00	14,44	14,37	0,06			1					1	
	05:00	15,18	15,08	0,10			1					1	
	06:00	16,65	16,60	0,05		1	1						
	07:00	17,82	17,70	0,13		1	1						
	08:00	18,53	18,40	0,12		1	1						
	09:00	18,68	18,62	0,07		1	1						
	10:00	18,47	18,37	0,09		1	1						
	11:00	18,44	18,29	0,15		1	1						
	12:00	17,95	17,76	0,19		1	1						
	13:00	17,60	17,21	0,38		1	1						
	14:00	17,01	16,26	0,75		1	1						
	15:00	16,43	15,58	0,84		1	1						
	16:00	16,29	16,09	0,19		1	1						
	17:00	16,86	16,65	0,22		1	1						
	18:00	18,38	18,23	0,15		1	1						
	19:00	20,58	20,40	0,19		1	1						
	20:00	22,79	22,67	0,13		1	1					1	
	21:00	23,51	23,31	0,20		1	1					1	
	22:00	22,27	22,02	0,24		1	1					1	
	23:00	19,43	19,17	0,27		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης