

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,74	12,18	6,56				1				1	
	01:00	17,59	11,43	6,16				1				1	
	02:00	16,64	10,81	5,82				1				1	
	03:00	16,01	10,40	5,60				1				1	
	04:00	15,99	10,39	5,59				1				1	
	05:00	16,91	10,99	5,92				1				1	
	06:00	19,03	12,37	6,66				1				1	
	07:00	22,12	14,42	7,69				1				1	
	08:00	24,43	16,89	7,54		1		1					
	09:00	24,65	17,13	7,52		1		1					
	10:00	23,78	16,70	7,08		1		1					
	11:00	22,61	16,18	6,42		1		1					
	12:00	21,79	15,93	5,85		1		1					
	13:00	21,24	15,76	5,47		1		1					
	14:00	21,02	15,53	5,49		1		1					
	15:00	22,64	17,37	5,27		1		1					
	16:00	24,49	19,51	4,98		1		1					
	17:00	27,15	22,19	4,96	1	1		1					
	18:00	28,70	23,96	4,74	1	1		1					
	19:00	29,30	25,11	4,20	1	1		1					
	20:00	29,81	26,74	3,07	1	1		1					
	21:00	29,57	27,72	1,84	1	1		1					
	22:00	25,73	24,81	0,92	1	1		1					
	23:00	21,25	20,57	0,68		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης