

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	21,29	13,84	7,45				1				1	
	01:00	19,71	12,81	6,90				1				1	
	02:00	18,58	12,08	6,50				1				1	
	03:00	17,84	11,59	6,24				1				1	
	04:00	17,69	11,50	6,19				1				1	
	05:00	18,67	12,14	6,54				1				1	
	06:00	21,48	13,96	7,52		1		1					
	07:00	25,44	16,54	8,90		1		1					
	08:00	27,40	17,81	9,59		1		1					
	09:00	28,38	18,52	9,87		1		1					
	10:00	28,81	19,26	9,55		1		1					
	11:00	29,05	19,76	9,28		1		1					
	12:00	28,54	19,42	9,12		1		1					
	13:00	28,16	19,71	8,45		1		1					
	14:00	28,28	20,46	7,83		1		1					
	15:00	28,68	20,81	7,87		1		1					
	16:00	30,36	22,36	8,01		1	1	1					
	17:00	33,05	25,42	7,64		1	1	1					
	18:00	35,03	27,45	7,57		1	1	1					
	19:00	35,60	27,36	8,24		1	1	1					
	20:00	35,44	27,19	8,25		1	1	1					
	21:00	34,36	26,22	8,13		1	1	1					
	22:00	32,10	23,87	8,23		1	1	1					
	23:00	28,90	21,01	7,88		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης