

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	16,27	16,06	0,22		1	1						
	01:00	15,10	14,80	0,30		1	1						
	02:00	14,35	13,97	0,38		1	1						
	03:00	14,04	13,58	0,46			1					1	
	04:00	14,15	13,65	0,50			1					1	
	05:00	14,88	14,39	0,49			1					1	
	06:00	16,32	15,84	0,47			1					1	
	07:00	17,47	17,01	0,46		1	1						
	08:00	18,16	17,04	1,12		1	1						
	09:00	18,31	17,36	0,95		1	1						
	10:00	18,10	17,34	0,76		1	1						
	11:00	18,07	17,59	0,48		1	1						
	12:00	17,59	17,16	0,43		1	1						
	13:00	17,25	16,85	0,40		1	1						
	14:00	16,67	16,24	0,43		1	1						
	15:00	16,10	15,65	0,45		1	1						
	16:00	15,96	15,14	0,82		1	1						
	17:00	16,53	15,52	1,01		1	1						
	18:00	18,01	16,88	1,13		1	1						
	19:00	20,17	19,00	1,17		1	1						
	20:00	22,34	21,52	0,82		1	1					1	
	21:00	23,04	21,81	1,23		1	1					1	
	22:00	21,82	20,79	1,03		1	1						
	23:00	19,05	18,17	0,88		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης