

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,59	14,70	7,90	1			1					
	01:00	21,00	13,65	7,35	1			1					
	02:00	19,70	12,80	6,89	1			1					
	03:00	18,71	12,74	5,97	1			1					
	04:00	18,33	12,74	5,59	1			1					
	05:00	19,11	12,74	6,37	1			1					
	06:00	21,74	14,13	7,61	1			1					
	07:00	26,05	18,10	7,95			1	1					
	08:00	29,06	21,51	7,55			1	1					
	09:00	30,72	23,99	6,73		1	1	1					
	10:00	31,42	24,69	6,73		1	1	1					
	11:00	31,88	25,92	5,96		1	1	1					
	12:00	32,37	26,83	5,54		1	1	1					
	13:00	31,96	25,78	6,18		1	1	1					
	14:00	31,96	25,87	6,08		1	1	1					
	15:00	32,50	25,80	6,69		1	1	1					
	16:00	34,33	26,67	7,66		1	1	1					
	17:00	36,65	28,03	8,62		1	1	1					
	18:00	37,87	28,85	9,02		1	1	1					
	19:00	38,15	28,40	9,75		1	1	1					
	20:00	37,77	28,16	9,60		1	1	1					
	21:00	36,76	27,80	8,96		1	1	1					
	22:00	34,60	26,53	8,07		1	1	1					
	23:00	31,05	23,57	7,48		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης