

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	16,11	15,40	0,71		1	1						
	01:00	14,95	14,49	0,46		1	1						
	02:00	14,21	13,81	0,40			1					1	
	03:00	13,90	13,52	0,38			1					1	
	04:00	14,01	13,72	0,29			1					1	
	05:00	14,73	14,47	0,26			1					1	
	06:00	16,15	15,86	0,29			1					1	
	07:00	17,29	17,02	0,27		1	1						
	08:00	17,97	17,58	0,40		1	1						
	09:00	18,13	17,88	0,25		1	1						
	10:00	17,92	17,80	0,11		1	1						
	11:00	17,89	17,87	0,03		1	1						
	12:00	17,41	17,41	0,00		1	1						
	13:00	17,07	17,07	0,00		1	1						
	14:00	16,51	16,50	0,01		1	1						
	15:00	15,94	15,93	0,01		1	1						
	16:00	15,80	15,79	0,01		1	1						
	17:00	16,36	16,35	0,01		1	1						
	18:00	17,83	17,83	0,01		1	1						
	19:00	19,97	19,97	0,00		1	1						
	20:00	22,12	22,11	0,00		1	1					1	
	21:00	22,81	22,72	0,10		1	1					1	
	22:00	21,60	21,25	0,35		1	1					1	
	23:00	18,85	18,00	0,86		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης