

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,10	17,22	0,89		1		1					
	01:00	17,18	16,50	0,68		1		1					
	02:00	16,35	15,91	0,44		1		1					
	03:00	15,82	15,47	0,35		1		1					
	04:00	15,89	15,71	0,17		1		1					
	05:00	16,86	16,64	0,22		1		1					
	06:00	18,97	18,84	0,13		1		1					
	07:00	21,86	21,77	0,09	1	1		1					
	08:00	22,99	22,92	0,07	1	1		1					
	09:00	22,76	22,72	0,03	1	1		1					
	10:00	22,76	22,74	0,02	1	1		1					
	11:00	22,75	22,72	0,02	1	1		1					
	12:00	22,53	22,50	0,03	1	1		1					
	13:00	23,17	23,11	0,05	1	1		1					
	14:00	23,86	23,78	0,08	1	1		1					
	15:00	23,83	23,76	0,07	1	1		1					
	16:00	24,43	24,36	0,07	1	1		1					
	17:00	27,71	27,64	0,07	1	1		1					
	18:00	28,92	28,89	0,03	1	1		1					
	19:00	29,29	29,28	0,01	1	1		1					
	20:00	29,60	29,59	0,00	1	1		1					
	21:00	29,10	29,10	0,00	1	1		1					
	22:00	25,36	25,36	0,00	1	1		1					
	23:00	21,13	21,10	0,03	1	1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης