

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,55	15,31	8,24	1			1					
	01:00	21,82	14,18	7,64	1			1					
	02:00	20,37	13,24	7,13	1			1					
	03:00	19,18	12,47	6,71				1				1	
	04:00	18,51	12,03	6,48				1				1	
	05:00	18,81	12,23	6,58				1				1	
	06:00	20,84	13,72	7,12				1				1	
	07:00	24,72	18,29	6,43			1	1					
	08:00	28,34	22,08	6,25		1	1	1					
	09:00	30,91	25,36	5,55		1	1	1					
	10:00	32,45	27,10	5,35		1	1	1					
	11:00	33,03	28,53	4,50		1	1	1					
	12:00	33,15	29,24	3,91		1	1	1					
	13:00	33,19	30,11	3,08		1	1	1					
	14:00	33,66	30,26	3,39		1	1	1					
	15:00	34,28	30,13	4,15		1	1	1					
	16:00	35,67	31,92	3,75		1	1	1					
	17:00	38,04	34,04	4,00	1	1	1	1					
	18:00	39,73	36,19	3,54	1	1	1	1					
	19:00	39,55	36,02	3,52	1	1	1	1					
	20:00	38,74	35,30	3,44	1	1	1	1					
	21:00	37,33	33,82	3,51	1	1	1	1					
	22:00	35,39	32,31	3,09	1	1	1	1					
	23:00	32,41	29,27	3,14		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης