

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	20,09	16,37	3,72		1	1						
	01:00	18,40	14,62	3,78			1					1	
	02:00	17,10	13,35	3,75			1					1	
	03:00	16,41	13,26	3,16			1					1	
	04:00	16,36	13,59	2,77			1					1	
	05:00	17,28	14,51	2,77			1					1	
	06:00	19,42	16,78	2,63		1	1						
	07:00	20,37	18,14	2,23		1	1						
	08:00	19,88	18,35	1,52		1	1						
	09:00	20,98	20,15	0,83		1	1						
	10:00	20,18	19,85	0,33		1	1						
	11:00	19,46	19,14	0,32		1	1						
	12:00	19,81	19,58	0,23		1	1						
	13:00	20,26	20,15	0,11		1	1						
	14:00	20,62	20,57	0,05		1	1					1	
	15:00	20,89	20,86	0,03		1	1					1	
	16:00	21,92	21,89	0,02		1	1					1	
	17:00	23,72	23,71	0,02		1	1					1	
	18:00	26,66	26,66	0,01	1	1	1					1	
	19:00	28,13	28,08	0,05	1	1	1					1	
	20:00	28,01	27,97	0,04	1	1	1						
	21:00	26,73	26,64	0,08	1	1	1						
	22:00	24,63	24,40	0,22	1	1	1						
	23:00	22,20	21,81	0,39	1	1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης