

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	16,94	15,00	1,94		1	1						
	01:00	15,72	13,38	2,34		1	1						
	02:00	14,94	11,88	3,06			1					1	
	03:00	14,61	10,81	3,80			1					1	
	04:00	14,73	9,87	4,86			1					1	
	05:00	15,49	10,07	5,42			1					1	
	06:00	16,99	11,04	5,94			1					1	
	07:00	18,18	11,82	6,36			1					1	
	08:00	18,90	12,29	6,62			1					1	
	09:00	19,06	12,39	6,67			1					1	
	10:00	18,84	12,25	6,59			1					1	
	11:00	18,81	12,53	6,29			1					1	
	12:00	18,31	13,26	5,05			1					1	
	13:00	17,95	14,01	3,94			1					1	
	14:00	17,36	14,52	2,83			1					1	
	15:00	16,76	15,05	1,71			1					1	
	16:00	16,62	15,09	1,52			1					1	
	17:00	17,21	16,50	0,71		1	1						
	18:00	18,75	18,08	0,67		1	1						
	19:00	21,00	20,12	0,88		1	1						
	20:00	23,26	21,09	2,17		1	1						
	21:00	23,99	21,21	2,78		1	1						
	22:00	22,72	20,45	2,26		1	1						
	23:00	19,83	17,20	2,63		1	1						

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης