

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,41	18,32	0,09		1		1					
	01:00	17,50	17,41	0,09		1		1					
	02:00	16,66	16,57	0,09		1		1					
	03:00	16,08	16,01	0,08		1		1					
	04:00	16,07	16,04	0,03		1		1					
	05:00	16,98	16,96	0,02		1		1					
	06:00	19,12	19,11	0,01		1		1					
	07:00	22,16	22,15	0,01	1	1		1					
	08:00	23,50	23,50	0,00	1	1		1					
	09:00	23,80	23,80	0,00	1	1		1					
	10:00	24,27	24,26	0,00	1	1		1					
	11:00	23,97	23,95	0,02	1	1		1					
	12:00	23,66	23,60	0,06	1	1		1					
	13:00	23,83	23,79	0,04	1	1		1					
	14:00	23,32	23,28	0,04	1	1		1					
	15:00	23,30	23,24	0,06	1	1		1					
	16:00	24,68	24,51	0,17	1	1		1					
	17:00	28,09	27,74	0,34		1	1	1					
	18:00	29,45	28,98	0,47		1	1	1					
	19:00	29,93	29,03	0,90		1	1	1					
	20:00	30,12	29,01	1,11		1	1	1					
	21:00	29,64	28,50	1,14		1	1	1					
	22:00	25,82	24,61	1,20		1	1	1					
	23:00	21,62	20,41	1,21		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης