

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,75	20,21	3,54		1		1					
	01:00	22,02	18,20	3,82		1		1					
	02:00	20,71	16,55	4,15		1		1					
	03:00	19,70	15,22	4,48		1		1					
	04:00	19,27	14,19	5,07		1		1					
	05:00	19,73	14,42	5,32		1		1					
	06:00	21,60	16,47	5,13		1		1					
	07:00	25,51	20,84	4,67		1		1					
	08:00	28,95	25,00	3,95		1	1	1					
	09:00	31,73	28,52	3,20		1	1	1					
	10:00	33,21	30,30	2,90		1	1	1					
	11:00	33,38	30,92	2,45		1	1	1					
	12:00	34,19	32,34	1,85		1	1	1					
	13:00	35,07	33,46	1,62		1	1	1					
	14:00	35,19	33,72	1,47		1	1	1					
	15:00	36,05	34,69	1,37	1	1	1	1					
	16:00	37,47	36,01	1,46	1	1	1	1					
	17:00	38,15	36,66	1,49	1	1	1	1					
	18:00	39,82	38,48	1,34	1	1	1	1					
	19:00	39,53	38,17	1,36	1	1	1	1					
	20:00	38,66	37,77	0,89	1	1	1	1					
	21:00	37,01	36,35	0,66	1	1	1	1					
	22:00	34,35	33,91	0,44		1	1	1					
	23:00	31,32	30,94	0,37		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης