

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,82	18,21	0,61		1		1					
	01:00	17,93	17,50	0,42		1		1					
	02:00	17,02	16,72	0,31		1		1					
	03:00	16,28	16,09	0,19		1		1					
	04:00	15,95	15,80	0,16		1		1					
	05:00	16,37	16,24	0,13		1		1					
	06:00	17,92	17,79	0,13		1		1					
	07:00	20,50	20,37	0,13			1	1					
	08:00	22,27	22,13	0,14			1	1					
	09:00	23,39	23,05	0,33			1	1					
	10:00	24,53	23,17	1,36			1	1					
	11:00	25,13	22,58	2,55			1	1					
	12:00	24,96	21,01	3,95			1	1					
	13:00	25,00	20,07	4,93			1	1					
	14:00	24,75	19,14	5,60			1	1					
	15:00	24,25	18,00	6,24			1	1					
	16:00	25,41	19,82	5,59			1	1					
	17:00	27,53	23,17	4,36			1	1					
	18:00	28,71	24,55	4,16			1	1				1	
	19:00	29,21	24,06	5,15			1	1				1	
	20:00	29,48	22,23	7,26			1	1				1	
	21:00	29,28	22,29	6,99			1	1				1	
	22:00	25,58	18,98	6,60			1	1					
	23:00	21,60	16,51	5,09			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύς έως 1.5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης