

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	17,16	11,15	6,00			1					1	
	01:00	15,53	10,09	5,44			1					1	
	02:00	14,54	10,17	4,37			1					1	
	03:00	13,97	10,24	3,73			1					1	
	04:00	13,75	9,75	4,00			1					1	
	05:00	14,58	10,41	4,17			1					1	
	06:00	16,29	11,74	4,55			1					1	
	07:00	16,90	11,91	4,99			1					1	
	08:00	17,35	11,60	5,75			1					1	
	09:00	17,08	11,10	5,98			1					1	
	10:00	16,58	10,77	5,80			1					1	
	11:00	17,02	11,37	5,64			1					1	
	12:00	17,96	13,90	4,06			1					1	
	13:00	17,57	14,65	2,91			1					1	
	14:00	17,55	15,52	2,03		1	1						
	15:00	18,31	16,42	1,90		1	1						
	16:00	18,62	17,05	1,57		1	1						
	17:00	19,76	18,81	0,95		1	1						
	18:00	21,34	20,62	0,72		1	1						
	19:00	21,94	20,85	1,09		1	1						
	20:00	21,33	20,66	0,67		1	1						
	21:00	20,46	19,95	0,51		1	1						
	22:00	18,93	18,52	0,41		1	1						
	23:00	17,34	16,89	0,45			1					1	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης