

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,84	19,77	3,06		1		1					
	01:00	21,32	19,13	2,20		1		1					
	02:00	20,22	17,87	2,35		1		1					
	03:00	19,55	17,98	1,57		1		1					
	04:00	19,54	18,03	1,51		1		1					
	05:00	20,54	19,36	1,18		1		1					
	06:00	23,00	21,79	1,21		1	1	1					
	07:00	26,43	25,47	0,96		1	1	1					
	08:00	28,44	27,50	0,94		1	1	1					
	09:00	29,86	28,55	1,31		1	1	1					
	10:00	30,73	29,16	1,57		1	1	1					
	11:00	31,14	29,42	1,71		1	1	1					
	12:00	30,98	29,06	1,91		1	1	1					
	13:00	30,43	28,78	1,65		1	1	1					
	14:00	30,13	28,59	1,54		1	1	1					
	15:00	30,63	28,90	1,74		1	1	1					
	16:00	31,04	29,21	1,83		1	1	1					
	17:00	31,89	30,41	1,48		1	1	1					
	18:00	33,25	31,83	1,43		1	1	1					
	19:00	33,24	31,48	1,76		1	1	1					
	20:00	32,55	30,60	1,95		1	1	1					
	21:00	30,91	28,80	2,11		1	1	1					
	22:00	28,28	25,90	2,38		1	1	1					
	23:00	24,80	22,02	2,77		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης