

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,50	20,52	1,98		1		1					
	01:00	21,06	19,25	1,81		1		1					
	02:00	19,96	18,15	1,81		1		1					
	03:00	19,28	17,22	2,06		1		1					
	04:00	19,26	17,12	2,14		1		1					
	05:00	20,18	17,68	2,50		1		1					
	06:00	22,32	19,27	3,04		1		1					
	07:00	25,09	21,54	3,55			1	1					
	08:00	27,04	22,83	4,21			1	1					
	09:00	28,65	23,30	5,35			1	1					
	10:00	29,63	23,01	6,61			1	1					
	11:00	30,62	23,79	6,83	1		1	1					
	12:00	31,08	24,75	6,32	1		1	1					
	13:00	30,31	23,04	7,27	1		1	1					
	14:00	30,13	21,97	8,16	1		1	1					
	15:00	30,82	23,12	7,70	1		1	1					
	16:00	31,55	23,70	7,85	1		1	1					
	17:00	31,93	25,20	6,73	1		1	1					
	18:00	32,46	26,00	6,46	1		1	1					
	19:00	32,07	25,58	6,49	1		1	1					
	20:00	31,05	24,89	6,16	1		1	1					
	21:00	29,54	22,27	7,26	1		1	1					
	22:00	27,17	18,69	8,48			1	1					
	23:00	23,88	15,99	7,90			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης