

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	15,85	11,25	4,60				1				1	
	01:00	14,66	10,68	3,98				1				1	
	02:00	13,66	10,93	2,74				1				1	
	03:00	13,14	9,58	3,55				1				1	
	04:00	13,11	9,58	3,53				1				1	
	05:00	13,80	9,58	4,22				1				1	
	06:00	15,24	9,91	5,34				1				1	
	07:00	16,80	10,92	5,88				1				1	
	08:00	17,18	11,17	6,01				1				1	
	09:00	17,55	11,40	6,14				1				1	
	10:00	17,38	11,30	6,08				1				1	
	11:00	17,10	11,12	5,99				1				1	
	12:00	17,48	11,36	6,12				1				1	
	13:00	18,16	11,80	6,36				1				1	
	14:00	18,62	12,10	6,52				1				1	
	15:00	18,35	11,92	6,42				1				1	
	16:00	17,93	11,66	6,28				1				1	
	17:00	18,78	12,21	6,57				1				1	
	18:00	20,74	13,48	7,26		1		1					
	19:00	21,93	14,26	7,68		1		1					
	20:00	22,36	14,70	7,66		1		1					
	21:00	22,18	15,50	6,68		1		1					
	22:00	20,88	15,16	5,72		1		1					
	23:00	18,48	14,76	3,72				1				1	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης