

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,84	18,83	0,01		1		1					
	01:00	17,54	17,53	0,01		1		1					
	02:00	16,61	16,45	0,16		1		1					
	03:00	16,01	15,86	0,16		1		1					
	04:00	16,05	15,81	0,24		1		1					
	05:00	17,18	16,52	0,66		1		1					
	06:00	19,60	18,57	1,02		1		1					
	07:00	22,79	21,43	1,36		1		1					
	08:00	24,30	22,85	1,45			1	1					
	09:00	24,92	23,21	1,71			1	1					
	10:00	25,59	23,51	2,08			1	1					
	11:00	25,83	23,67	2,16			1	1					
	12:00	25,51	22,74	2,77			1	1					
	13:00	24,62	21,35	3,26			1	1					
	14:00	23,82	20,49	3,33			1	1					
	15:00	24,10	20,57	3,53			1	1					
	16:00	25,23	21,41	3,82			1	1					
	17:00	27,73	24,04	3,69			1	1					
	18:00	30,06	26,67	3,39		1	1	1					
	19:00	30,88	27,12	3,76		1	1	1					
	20:00	30,56	25,78	4,78		1	1	1					
	21:00	28,80	23,72	5,08			1	1					
	22:00	25,07	19,47	5,60			1	1					
	23:00	21,48	15,25	6,22			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης