

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,11	18,16	3,94	1			1					
	01:00	20,73	17,04	3,70	1			1					
	02:00	19,66	15,87	3,79	1			1					
	03:00	18,99	15,85	3,14	1			1					
	04:00	18,90	17,91	0,99	1			1					
	05:00	19,72	18,92	0,80			1	1					
	06:00	21,67	20,77	0,89			1	1					
	07:00	24,12	23,20	0,92			1	1					
	08:00	25,60	25,32	0,28		1	1	1					
	09:00	26,57	26,46	0,11		1	1	1					
	10:00	27,77	27,63	0,15		1	1	1					
	11:00	28,18	28,07	0,10		1	1	1					
	12:00	28,70	28,69	0,01		1	1	1					
	13:00	28,45	28,42	0,02		1	1	1					
	14:00	28,07	28,06	0,01		1	1	1					
	15:00	28,49	28,48	0,01		1	1	1					
	16:00	28,63	28,57	0,06		1	1	1					
	17:00	29,63	29,45	0,18		1	1	1					
	18:00	31,24	30,85	0,39		1	1	1					
	19:00	31,10	30,26	0,85		1	1	1					
	20:00	30,44	29,70	0,74		1	1	1					
	21:00	29,13	28,74	0,39		1	1	1					
	22:00	26,92	26,63	0,29		1	1	1					
	23:00	23,90	23,68	0,22		1	1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης