

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,63	12,11	6,52				1				1	
	01:00	17,08	11,10	5,98				1				1	
	02:00	16,32	10,61	5,71				1				1	
	03:00	15,81	10,28	5,53				1				1	
	04:00	15,73	10,22	5,50				1				1	
	05:00	16,59	10,78	5,81				1				1	
	06:00	18,54	12,05	6,49				1				1	
	07:00	21,35	13,88	7,47		1		1					
	08:00	23,18	15,07	8,11		1		1					
	09:00	24,49	15,92	8,57		1		1					
	10:00	25,50	17,06	8,44		1		1					
	11:00	25,67	18,15	7,53		1		1					
	12:00	24,86	17,91	6,95		1		1					
	13:00	23,94	17,77	6,17		1		1					
	14:00	23,30	17,40	5,89		1		1					
	15:00	23,12	18,86	4,27		1		1					
	16:00	24,23	21,22	3,01		1		1					
	17:00	26,66	24,03	2,62	1	1		1					
	18:00	28,55	25,59	2,96	1	1		1					
	19:00	29,07	26,07	3,00	1	1		1					
	20:00	28,73	25,65	3,07	1	1		1					
	21:00	27,20	23,94	3,26	1	1		1					
	22:00	24,06	20,48	3,58		1		1					
	23:00	20,99	17,77	3,21		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύς έως 1.5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης