

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,06	16,87	1,19		1		1					
	01:00	16,60	14,55	2,05		1		1					
	02:00	15,91	14,36	1,55		1		1					
	03:00	15,50	14,70	0,80		1		1					
	04:00	15,31	15,18	0,12		1		1					
	05:00	16,05	16,02	0,03		1		1					
	06:00	17,88	17,86	0,02		1		1					
	07:00	20,56	20,51	0,05		1		1					
	08:00	21,74	21,73	0,01			1	1					
	09:00	22,34	22,33	0,00			1	1					
	10:00	22,63	22,63	0,00			1	1					
	11:00	23,26	23,25	0,01			1	1					
	12:00	24,31	24,28	0,03			1	1					
	13:00	24,40	24,25	0,15			1	1					
	14:00	23,34	23,12	0,22			1	1					
	15:00	22,78	22,54	0,25			1	1					
	16:00	23,66	23,26	0,40			1	1					
	17:00	26,18	25,86	0,32	1		1	1					
	18:00	27,81	27,60	0,20	1		1	1					
	19:00	28,25	28,02	0,23	1		1	1					
	20:00	28,09	27,81	0,28	1		1	1					
	21:00	26,74	26,45	0,29	1		1	1					
	22:00	23,98	23,69	0,29			1	1					
	23:00	21,21	20,93	0,28			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης