

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	16,14	12,31	3,83		1						1	
	01:00	15,21	11,27	3,94		1						1	
	02:00	14,58	10,48	4,10		1						1	
	03:00	14,44	11,19	3,25		1						1	
	04:00	14,95	12,54	2,41		1						1	
	05:00	16,17	13,68	2,49		1		1					
	06:00	18,48	14,99	3,49		1		1					
	07:00	21,59	18,05	3,54		1		1					
	08:00	24,20	20,88	3,31		1		1					
	09:00	26,10	23,40	2,71		1	1	1					
	10:00	27,99	25,50	2,49		1	1	1					
	11:00	29,18	26,06	3,12		1	1	1					
	12:00	29,76	25,69	4,07		1	1	1					
	13:00	30,32	28,25	2,07		1	1	1					
	14:00	29,97	29,43	0,54		1	1	1					
	15:00	29,20	28,78	0,42		1	1	1					
	16:00	31,02	30,37	0,64		1	1	1					
	17:00	30,48	28,56	1,91		1	1	1					
	18:00	29,78	26,66	3,11		1	1	1					
	19:00	30,44	27,90	2,54		1	1	1					
	20:00	30,13	27,15	2,97		1	1	1					
	21:00	29,10	28,11	0,99		1	1	1					
	22:00	26,58	26,39	0,19		1	1	1					
	23:00	22,60	22,49	0,11			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης