

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200					
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340					
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	18,74	18,74	0,00			1	1						10,22	4,26	65%	2.185	
	01:00	16,98	16,98	0,00			1	1						11,97	2,51	59%	2.003	
	02:00	15,73	15,73	0,00			1	1						13,23	1,25	54%	1.875	
	03:00	15,11	15,10	0,00			1	1						13,85	0,63	52%	1.810	
	04:00	15,40	15,38	0,02			1	1						13,57	0,93	53%	1.839	
	05:00	16,95	16,80	0,15			1	1						12,15	2,47	58%	1.985	
	06:00	20,17	19,96	0,21			1	1						8,99	5,69	69%	2.312	
	07:00	24,61	24,36	0,25			1	1						4,59	8,61	84%	2.793	
	08:00	26,96	26,13	0,83		1	1	1						14,10	6,34	65%	3.537	
	09:00	28,49	27,49	1,00		1	1	1						12,75	7,87	68%	3.169	
	10:00	29,40	28,46	0,94		1	1	1						11,78	8,78	71%	3.272	
	11:00	29,84	28,73	1,11		1	1	1						11,50	9,23	71%	3.302	
	12:00	29,99	28,28	1,71		1	1	1						11,96	9,37	70%	3.253	
	13:00	30,09	27,22	2,87		1	1	1						13,02	9,47	68%	3.140	
	14:00	30,60	26,78	3,82		1	1	1						13,45	9,98	67%	3.095	
	15:00	37,10	33,23	3,87		1	1	1						7,00	10,43	83%	3.803	
	16:00	36,88	32,44	4,43		1	1	1						7,79	10,43	81%	3.712	
	17:00	37,03	31,53	5,51		1	1	1						8,71	10,43	78%	3.609	
	18:00	37,60	30,97	6,64		1	1	1						9,27	10,43	77%	3.546	
	19:00	36,70	28,92	7,78		1	1	1						11,31	10,43	72%	3.322	
	20:00	34,80	26,45	8,34		1	1	1						13,78	10,43	66%	3.060	
	21:00	32,05	23,08	8,97		1	1	1						17,15	10,43	57%	2.710	
	22:00	28,37	19,20	9,16			1	1						9,75	9,93	66%	2.233	
	23:00	23,21	15,09	8,12			1	1						13,87	8,12	52%	1.809	
		652,79 Mwh													ΑΩΛ: 17,12			67.374 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης